Zertifikat

(in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: G 30 322-2-4)

Produkt: **Curaflex Nova Uno/M/T**

Hersteller: DOYMA GmbH & Co
Industriestraße 43-57
28876 Oyten

Es wird hiermit das Bestehen der Prüfungen:

Gasdichtigkeit mit 1,0 bar

gemäß den Anforderungen

der FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen bescheinigt.

iro GmbH Oldenburg
Ofener Straße 18
26121 Oldenburg

21. Januar 2019

Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener
(Geschäftsleitung)

Dipl.-Ing. (FH) Matthias Heyer
(Projektleiter)