

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 06-025-6 SVGW

Antragsteller: DOYMA GmbH & Co., DE-28876 Oyten
Hersteller: DOYMA GmbH & Co., DE-28876 Oyten
Vertreter / Vertreter: Rematec AG, CH-8050 Zürich

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 06-025-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Hauseinführungen: Mehrsparten-Hauseinführung im Trockeneinbau für unterkellerte und nicht unterkellerte Gebäude

Stamm-Bezeichnung: Quadro-Secura®

Modelle/Typen:

Nova 1	Nova 1-4	Nova 2	Nova 3
Nova BP	Nova BP+ (KFR)	Nova V	
Basic R2...R5	Basic R4+		

Nennweiten: bis DN 40 / d 50 Gas (bis DN 50 / d 63 Wasser)

Prüfgrundlage: DVGW-VP 601 (03/07); DVGW-VP 601-B1 (01/08) - Anhang A

Zertifizierungsgrundlage: Berichte, Nrn. 05/071/4541/937 (03/05), 08/227/4541/937 (12/08), 15/037/4541/937 (03/15) und 15/037/4541/937 v2 (02/16) des EBI, DE-Karlsruhe

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.03.2021**

Bestimmungen:

- für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis + 60 °C
- für die Aufnahme von SVGW-zertifizierten Gas-Einsparten-Hauseinführungen

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.5).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 08.04.2016