



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

DG-4540BT0396

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57, D-28876 Oyten
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57, D-28876 Oyten
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Einsparten-Hauseinführung für Gas (4540)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Einsparten-Hauseinführung Gas im Trockeneinbau für unterkellerte Gebäude
<b>Modell</b> <i>model</i>	Quadro-Secura E-S
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 19/1011/4541/081 vom 24.04.2019 (EBI) Baumusterprüfung: 08/134/4540/937 vom 23.09.2008 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW VP 601 (01.03.2007)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

29.07.2023 / 20-0097-GNV

15.05.2020 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Quadro-Secura E-S	Nennweite: DN 25/d 32 max. Betriebsdruck: 4 bar	
Quadro-Secura E-S	Nennweite: DN 32/d 40 max. Betriebsdruck: 4 bar	
Quadro-Secura E-S	Nennweite: DN 40/d 50 max. Betriebsdruck: 4 bar	
Quadro-Secura E-S	Nennweite: DN 50/d 63 max. Betriebsdruck: 4 bar	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NG-4341AU0430	Absperrarmatur mit thermisch auslösender Absperrereinrichtung	AVR-25 ...(-F)/AVR-25 (-F)	RMA Rheinau GmbH & Co.KG
DG-4540BL3544	Einsparten-Hauseinführung für Gas	HSP; HSP(Duo)Flex; HSPPE(Duo)Flex; HSP-SLIMFlex/HSP; HSP(Duo)Flex; HSPPE(Duo)Flex; HSP-SLIMFlex	Franz Schuck GmbH
DG-4540BO0432	Einsparten-Hauseinführung für Gas	11.04.0; 11.04.1; 11.04.21/11.04.0; 11.04.1; 11.04.21	Voigt Armaturenfabrikation & Handelsgesellschaft mbH
DG-4540CT0575	Einsparten-Hauseinführung für Gas	KETH-S/PE/KETH-S/PE	RMA Rheinau GmbH & Co.KG
NG-4312CU0465	Absperrarmatur <= MOP 5	HKSF/EKSF-I/GT/HKSF/EKSF-RMA Rheinau GmbH & Co.KG	
NG-4312CU0466	Absperrarmatur <= MOP 5	HKSF/EKSF-GT/HKSF/EKSF-GRMA Rheinau GmbH & Co.KG	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C  
Wanddicke: >= 90 mm / >= 140 mm und >= 180 mm (je nach Ausführung)  
Durchmesser der Kernbohrung: 99...103 mm / 123,5...128 mm / 148,5 mm...153 mm (je nach Ausführung)  
Die Abdichtung erfolgt auf der Gebäudeinnen- und außenseite in der Kernbohrung bzw. im Futterrohr und auf der Gas-HEK.

DVG