



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4541CU0143

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57, D-28876 Oyten
Vertreiber <i>distributor</i>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57, D-28876 Oyten
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Einsparten-Hauseinführung für Gas (4540)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Montagesystem für Gas-Hauseinführungen im Nasseinbau (nur für unterkellerte Gebäude)
Modell <i>model</i>	Quadro-Secura® Quick/G
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 20-0031-KP01-081 vom 28.10.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 19/052/4540/081 vom 12.06.2019 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 601 (01.03.2007)

70026-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

12.06.2025 / 21-0698-GNV

21.04.2022 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
--------------------------------------	--------------------------------------

Brenngase nach G 260:
03.2013

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
---------------------------	--	--------------------------------------

Quadro-Secura® Quick/G	Nennweite: DN 25/d32 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C max. Betriebsdruck: 5 bar	
------------------------	---	--

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe <i>certified components</i>			
Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>

DG-4540BL3544	Einsparten-Hauseinführung für Gas	HSP; HSP(Duo)Flex; HSPPE(Duo)Flex; HSP-SLIMFlex/HSP; HSP(Duo)Flex; HSPPE(Duo)Flex; HSP-SLIMFlex	Franz Schuck GmbH
DG-4540BO0432	Einsparten-Hauseinführung für Gas	11.04.0; 11.04.1; 11.04.21/11.04.0; 11.04.1; 11.04.21	Voigt Armaturenfabrikation & Handelsgesellschaft mbH,
DG-4540CT0575	Einsparten-Hauseinführung für Gas	KETH-S/PE/KETH-S/PE	RMA Rheinau GmbH & Co.KG
DG-4540CT0576	Einsparten-Hauseinführung für Gas	KETH-S/PE Flex/KETH-S/PE Flex	RMA Rheinau GmbH & Co.KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>

Durchmesser der Kernbohrung: 99...103 mm

DVGW