



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4540BT0396

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57, D-28876 Oyten
Vertreiber <i>distributor</i>	DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57, D-28876 Oyten
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Einsparten-Hauseinführung für Gas (4540)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Einsparten-Hauseinführung Gas im Trockeneinbau für unterkellerte Gebäude
Modell <i>model</i>	Quadro-Secura E-S
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 22-00226-AB01 vom 26.06.2023 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 601 (01.03.2007) DVGW VP 601-B1 (01.01.2008)

Ablaufdatum / AZ 29.07.2026 / 23-0001-GNV
date of expiry / file no.

13.07.2023 Bd A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

20.7.23



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Quadro-Secura E-S	Nennweite: DN 25/d 32 max. Betriebsdruck: 4 bar	
Quadro-Secura E-S	Nennweite: DN 32/d 40 max. Betriebsdruck: 4 bar	
Quadro-Secura E-S	Nennweite: DN 40/d 50 max. Betriebsdruck: 4 bar	
Quadro-Secura E-S	Nennweite: DN 50/d 63 max. Betriebsdruck: 4 bar	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-4341AU0430	Absperrarmatur mit thermisch auslösender Absperrereinrichtung	AVR-25 ...(-F)/AVR-25 (-F)	RMA Rheinau GmbH & Co.KG
DG-4540BL3544	Einsparten-Hauseinführung für Gas	HSP; HSP(Duo)Flex; HSPPE(Duo)Flex; HSP-SLIMFlex/HSP; HSP(Duo)Flex; HSPPE(Duo)Flex; HSP-SLIMFlex	Schuck Group GmbH
DG-4540BO0432	Einsparten-Hauseinführung für Gas	11.04.0; 11.04.1; 11.04.21/11.04.0; 11.04.1; 11.04.21	Voigt Armaturenfabrikation & Handelsgesellschaft mbH
DG-4540CT0575	Einsparten-Hauseinführung für Gas	KETH-S/PE/KETH-S/PE	RMA Rheinau GmbH & Co.KG
NG-4312CU0465	Absperrarmatur <= MOP 5	HKSF/EKSF-I/GT/HKSF/EKSF-RMA Rheinau GmbH & Co.KG	
NG-4312CU0466	Absperrarmatur <= MOP 5	HKSF/EKSF-GT/HKSF/EKSF-GRMA Rheinau GmbH & Co.KG	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
 Wanddicke: >= 90 mm / >= 140 mm und >= 180 mm (je nach Ausführung)
 Durchmesser der Kernbohrung: 99...103 mm / 123,5...128 mm / 148,5 mm...153 mm (je nach Ausführung)
 Die Abdichtung erfolgt auf der Gebäudeinnen- und außenseite in der Kernbohrung bzw. im Futterrohr und auf der Gas-HEK.