Gewerketabelle

Gewerke	Rohrmaterial / Kabelart	Dämmung	Curaflam® XS^{Pro} Seite 8	Curaflam® MiWo Block Seite 10	Curaflam® ECO^{Pro} (für Rohre bis AD 160 mm) Seite 12	Curaflam® Konfix^{Pro} Seite 14	Curaflam® Rollit ISO^{Pro} Seite 16	Curaflam® BWB Entsorgung Seite 18	Curaflam® Rollit Seite 20	Curaflam® Inject BS^{+K10} Seite 22	Curaflam® 2 x A BSHN 3110 BSHN Seite 24	Curaflam® 2 x A BSHB 3110 BSHB Seite 26
Abwasser	metallisch [1]	ohne							✓	✓	✓	
	Guss mit Übergang auf Kunststoff	ggf. PE-Schalldämmstreifen / Mineralwolle				✓						
	Kunststoff	ohne bzw. mit PE-Schalldämmstreifen	✓	✓	✓			✓				✓
		bei deckenunterseitig gedämmten Decken		✓								
Regenwasser	metallisch [1]	Mineralwolle					✓			✓	✓	
		Synthese-Kautschuk					✓					
	Kunststoff	mit Synthese-Kautschuk	✓		✓							
Trinkwasser	metallisch [1]	Mineralwolle					✓			✓	✓	
		Synthese-Kautschuk					✓			✓		
		ohne Dämmung							✓	✓	✓	
	Kunststoff, Mehrschicht-Verbund	ohne bzw. mit PE-Schalldämmstreifen	✓		✓		✓		✓ [2]	✓ [2]		✓
		Synthese-Kautschuk	✓		✓		✓					
Heizung	metallisch [1]	Mineralwolle					✓			✓	✓	
		Synthese-Kautschuk					✓			✓		
		ohne							✓	✓	✓	
	Kunststoff, Mehrschicht-Verbund	ohne bzw. mit PE-Schalldämmstreifen	✓		✓		✓		✓ [2]	✓ [2]		✓
		Synthese-Kautschuk	✓		✓		✓					
Kälte	metallisch [1]	Mineralwolle					✓				✓	
		Synthese-Kautschuk					✓					
		Schaumglas					✓					
	Kunststoff, Mehrschicht-Verbund	Synthese-Kautschuk	✓		✓		✓					
Gas	metallisch [1]	ohne							✓	✓	✓	
	Kunststoff, Mehrschicht-Verbund	ohne bzw. mit PE-Schalldämmstreifen	✓									
Fernwärme	metallisch [1]	PU-Schaum und PE-Mantel									✓	
Druckluft	Aluminium, metallisch	ohne							✓	✓	✓	
	Kunststoff, Mehrschicht-Verbund	ohne bzw. mit PE-Schalldämmstreifen	✓		✓				✓ [2]	✓ [2]		✓
Rohrpost	Kunststoff	ohne bzw. mit PE-Schalldämmstreifen	✓									✓
Sprinkler	metallisch [1]	ohne							✓	✓	✓	

[1] außer Aluminiumrohre

[2] LAR-Anwendung bis Ø 32 mm für brennbare und Aluminiumrohrleitungen ohne PE-Schallschutzschlauch.

Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP bzw. neu, der allgemeinen Bauartgenehmigung aBG).

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

P-MT-2-907-04/2026

www.doyma.de