

# EINBAUHINWEISE

## HKD KE-Futterrohr



HKD KE-Futterrohr

### Bitte beachten

- Futterrohre sind beliebig kürzbar. Dabei sollte ein Abstand von 50 mm vom Rohrende bis zur Mehrsteg-Dichtung nicht unterschritten werden
- Die Regeln des Arbeitsschutzes sind zu beachten.

### ACHTUNG:

Falls in ein „noch nicht einbetoniertes“ KE-Futterrohr ein Dichtungseinsatz montiert wird, so sollte dieser nur leicht vorgespannt werden. Es besteht die Gefahr der Schädigung des Futterrohres. Nach dem Einbetonieren den Dichtungseinsatz mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. Ist die Leitung bereits verlegt worden, dann muss das Futterrohr vor dem Einbetonieren zentrisch um die Leitung positioniert und fixiert werden. Futterrohre beim Einbau während des Betonierens möglichst mit einem lichten Abstand von mindestens 10 cm voneinander verlegen, damit die Verdichtung von Beton/Mörtel leicht möglich ist; den Abstand von 10 cm vom Futterrohr bis zu den jeweiligen Durchbruchbegrenzungen auch beim Einbau in bestehende Wände einhalten.

### Montage

- Das Futterrohr ggf. auf die benötigte Länge kürzen.
- Erste Schalungsseite aufstellen.
- Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
- Futterrohr schalungsbündig einbauen oder mit Hilfe von Schalungshalter (optional erhältlich) in Schalung befestigen.
- Bereits mit Schalöl besprühte Schalung montieren. Die Rohrdurchführung darf nicht mit Schalöl besprüht werden.
- Lageweise Beton in die Schalung verfüllen und sorgfältig verdichten.
- Nach Ablauf der Mindestschalfristen nach DIN 1045 ausschalen und die Montagendeckel auf beiden Seiten der Rohrdurchführung entfernen.

### Zubehör (optional)

- Curaflex® Schalungshalterung (1701)

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Änderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.

Weitere Infos unter [www.doyma.de](http://www.doyma.de)

### DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME  
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57  
28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300  
Fax: 0 42 07/91 66-199

[www.doyma.de](http://www.doyma.de)  
[info@doyma.de](mailto:info@doyma.de)