ZZ® C33-S90 Kittschott

- Abschottung von Kabel
- 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit
- In leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken
- In eckigen, runden oder unregelmäßigen Bauteilöffnungen

90 Minuten
Z-19.53-2407
aBG

PRODUKTVORTEILE

- Verarbeitung ohne Spezialwerkzeug durch Standard-kartuschen
- Wegfall der Laibungsausildung in leichten Trennwänden durch ZZ® Brandschutzrohrschale (Zubehörartikel)
- Gruppenanordnungen mit geringen Abständen
- Optimale Lösungen für Kleinabschottungen

TECHNISCHE DETAILS

- Leichten Trennwände, d ≥ 10 cm
- Massivwände, d ≥ 10 cm
- Massivdecken, d ≥ 15 cm
- Max. Öffnungsgröße ø ≤ 8 cm
- Kabel aller Art (ohne innere Hohlräume), ø ≤ 18 mm

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Max. 60 % Leitungsbelegung der Abschottung
- Ggf. Ausbildung eines Rahmens notwendig oder ZZ® 613 Brandschutzrohrschale einsetzen
- Kabel/Kabelbündel dürfen an der Bauteillaibung anliegen

Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte den Ver- & Anwendbarkeitsnachweisen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. B-MT-7-130-01/2025

ZZ® C33-S90

Komponente	Abmessungen	VPE	Artikelnummern
ZZ 613-75-100 Brandschutzrohrschale	Außendurchmesser 75mm, Länge 100mm	1	3 75 0 613 100 0 0
ZZ 613-75-150 Brandschutzrohrschale	Außendurchmesser 75mm, Länge 150 mm	1	3 75 0 613 150 0 0
ZZ 300 Brandschutzmasse	310 ml Kartusche	1	3 75 0 300 000 0 0
ZZ 300 Brandschutzmasse	310 ml Kartusche	900	3 75 0 300 000 9 0
Kennzeichnungsschild DE	-	1	3 79 0 000 000 0 7

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung finden Sie im Verwendbarkeitsnachweis und in der Einbauanleitung unter www.doyma.de

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. B-MT-7-130-01/2025